

VECKA 35

Lichtensteinische Kraftwerke, LKW, har ett PLC system från Landis+Gyr och har installerat ca 25 000 mätare. De snittar en insamlingsprestanda på 99, x % dagligen vilket jag tycker är mycket bra. De är sedan många år användare av MFA400 och på frågan vilka är deras 3 mest vanliga störkällor fick jag svaret.

1. Nätadapter
2. Solpaneler med frekvensstyrning
3. Kraftmatning till UPS

Om LKW behöver använda filter betalar deras kunder filtret, bra jobbat!



Michael Vogt och Manfred Marock



FORTSÄTTNING FÖLJER...



Jag kommer att skicka e-post till dig på fredagar och bilderna du kommer att se är från olika nätbolag i Sverige med olika typer av system och med olika svårigheter gällande elnätets kommunikationen. Vill du inte ha denna information fortsättningsvis så hör av dig med

ERIC